



1 SKLAD
Sklad. V zadní části jsou umístěny dvě velké nádrže na vodu. Veřejnosti nepřístupné.

2 ÚDRŽBA - DÍLNA
Slouží Správě služeb hl. m. Prahy jako technické zázemí k údržbě krytu. V zadní části je umístěna Kyslíkárna II. Veřejnosti nepřístupné.

3 WC ŽENY
Toalety i vodárna jsou v původním stavu a stále plně funkční.

4 VĚTRACÍ ŠACHTA - NOUZOVÝ VÝLEZ
Větrací šachta a nouzový výlez do kopule s tlakovou propustí. Východ je v ulici Bělehradská a je v současné době zazděn.

5 PRACHOVÁ KOMORA I.
Prachová komora k Filtroventilační komoře I.

6 FILTROVENTILAČNÍ KOMORA I.
Filtroventilační jednotka I. Zařízení dodává až 1.000 m³ vzduchu za hodinu. Filtry pohlcují hrubou nečistotu, prach a některé bojové látky. Kysličník uhličitý pohlcuje aktivní vápno uložené ve válcových jímkách.

7 OŠETŘOVNA
Provizorní ošetřovna slouží k ošetření zraněných nebo odkládání krvácejících či nemocných ukryvaných osob.

8 SKLAD
Uskladnění technického vybavení. Veřejnosti nepřístupné.

9 MÍSTO PRO UKRÝVANÉ
V chodbách podél zdí jsou v případě ohrožení rozestavěny lavičky, na kterých sedí ukryvané osoby. Každá osoba má k dispozici 0,8 m². Kapacita krytu je 1.260 osob. Maximální doba ukrytí je 72 hodin.

10 FILTROVENTILAČNÍ KOMORA II.
Filtroventilační jednotka II. a III. Dodává až 1000 m³ vzduchu za hodinu. Filtry pohlcují hrubou nečistotu, prach a některé bojové látky. Kysličník uhličitý pohlcuje aktivní vápno uložené ve válcových jímkách.

11 WC MUŽI
Pánské záchody jsou v původním stavu a stále plně funkční.

12 VĚTRACÍ ŠACHTA - NOUZOVÝ VÝLEZ
Větrací šachta a nouzový výlez do kopule s tlakovou propustí. Kopule je umístěna v blízkosti Nuselského mostu a východ z ní je v současné době zazděn.

13 SVLÉKÁRNA, SPRCHY, ASANACE
Pod sprchami procházejí lidé, kteří přišli z venku do úkrytu po napadení. Po dekontaminaci pokračují dále do krytu.

14 NOUZOVÝ VÝCHOD FOLIMANKA
V současné době je používán jako skladovací prostor. Veřejnosti nepřístupné.

15 ENERGETICKÉ CENTRUM
Rozvodna s tříválcovým diesel agregátem Škoda (rok výroby 1955) o výkonu 32 kW a provozní nádrží, do které se ručně přečerpává nafta. Výkon agregátu dostičuje pro udržení krytu v chodu - světla, vodní čerpadla a filtroventilace.

16 PRACHOVÁ KOMORA II.
Prachová komora k filtroventilačním jednotkám II. a III. Prachové a kolektivní filtry. Sání z kopule a vstup do tlakové jímky. Těž dsávání diesel agregátu.

17 SKLAD
Skladovací prostory technického vybavení na údržbu krytu. Veřejnosti nepřístupné.

18 MÁRNICE
Provizorní márnice. Každá místnost pojme až 10 těl, která se následně prospou vápnem.

19 KYSLÍKÁRNA I.
Úložiště pro tlakové lahve s kyslíkem, které jsou napojené na filtrační systém a doplňují vydýchaný kyslík na hodnotu 21%.

21 SPOJOVATELNA
Kabelová telefonní rozvodna, k jejímuž provozu byli potřeba dva vyškolení spojovatelé, už bohužel není funkční. Spojení se nyní realizuje pomocí vysílaček.

22 POZOROVATELNA
Skrze pozorovatelnu je možné vyhodnotit aktuální situaci na povrchu.

23 NOUZOVÝ VÝCHOD BĚLEHRADSKÁ
Nouzový východ do ulice Bělehradská je v současné době zavařen. Zde prohlídka končí.

